

Załącznik nr 1
do Zapytania ofertowego nr 1/KDS/2017

.....
Miejscowość i data

.....
(Dane Oferenta)

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisana/y:
działając w imieniu i na rzecz.....
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu – do siedziby Zamawiającego obejmującej dostawę i montaż 5 kompletów – klimatyzatorów do pracowni w ZS1 w Kutnie składam niniejszą ofertę.

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową brutto za jeden komplet-klimatyzator zł brutto
(słownie.....zł brutto),
.....zł brutto),

Łączna wartość zamówienia: zł brutto:

(słownie:.....zł brutto)

Cena netto za jeden komplet.....

Obowiązujący podatek VAT.....

- A. udzielimy miesięcy gwarancji i rękojmi na dostarczone i zmontowane stanowiska oraz ich wyposażenie,
- B. wystawione faktury będą płatne w ciągu dni od dnia ich dostarczenia Zamawiającemu.

.....
(Data, miejscowość)

.....
(Podpis Wykonawcy lub Przedstawiciela
upoważnionego do reprezentacji)

Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego nr 1/KDS/2017

.....
Miejscowość i data

.....
(Dane Oferenta)

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ O BRAKU INNYCH
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
3. Posiadam zdolność finansową do realizacji przedmiotu zamówienia.

Ponadto oświadczam, że:

1. W stosunku do firmy.....nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono jej upadłości.
2. Firmanie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.
3. Firma..... nie została skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

.....
(Data, miejsce)

.....
(Podpis Wykonawcy lub Przedstawiciela
upoważnionego do reprezentacji)



Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego nr 1/KDS/2017

.....
Miejscowość i data

.....
(Dane Oferenta)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

W związku ze złożeniem oferty cenowej dotyczącej zapytania ofertowego nr 1/KDS/2017 pn. „**Klucze do sukcesów - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie**” nr RPLD.11.01.02-10-B036/16 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, **Działania XI. 1** Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI. 1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oświadczam, że nie jestem powiązana/y kapitałowo i/lub osobowo z Powiatem Kutnowskim/ Zespołem Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, w szczególności poprzez:

- * Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
- * Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji
- * Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- * Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Powyższe informacje są prawdziwe, kompletne, rzetelne oraz zostały przekazane zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy zachowaniu należytej staranności.

.....
(Data, miejscowość)

.....
(Podpis Wykonawcy lub Przedstawiciela upoważnionego do reprezentacji)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu – do siedziby Zamawiającego. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 5 kompletów – klimatyzatorów do pracowni w ZS1.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje:

1. Klimatyzator do międzyszkolnej pracowni przedmiotowej wyposażonej w sprzęt i materiały do TIK w Technikum – 1 sztuka
2. Klimatyzator do 4 sal komputerowych w Zespole Szkół nr 1 w Kutnie – 4 sztuki

Planuje się wyposażenie 5 pracowni Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7,99-300 Kutno polegające na zainstalowaniu 5 klimatyzatorów. Każde urządzenie będzie spełniało minimalne warunki przedstawione poniżej:

Minimalne wymagania dla kompletu:

Wydajność	chł. średn. (min-max)	kW	5,3(1,8-6,1)
	grz. średn. (min-max)		5,5(1,4-6,7)
Klasa energetyczna	chłodzenie/grzanie		A++/A+
SEER	średni	W/W	6,5
SCOP	średni		4,2
Pobór mocy elektr	chł. średn. (min-max)	W	1630 (140-2360)
	grz. średn. (min-max)		1540 (200-2410)
Przepływ powietrza	jedn. wewnętrzna	m ³ /h	610/460/360
	jedn. zewnętrzna		2100
Temperatura pracy chł/grz	jedn. wewnętrzna	°C	17~32/0~30
	jedn. zewnętrzna		15 +50/-15+30
Zasilanie	jedn. zewnętrzna	V, Hz, Ph	220-240,50,1